

スーパークロリネーション剤

# ネオクロールフレッシュ

顆粒剤

〈主成分〉ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム

## 使用方法

### ●標準使用量

プール水量100m<sup>3</sup>毎に

ネオクロールフレッシュを1.0~1.5kg

ネオクロール  
フレッシュ



1. 遊泳終了時にpHを調べ7.0~7.5に調節します。次に本剤の標準使用量をプールサイドからできるだけ均一に散布してください。
2. プール水が悪化した場合には、その都度ご使用ください。

- 本剤によるスーパークロリネーション処理の間は、循環ポンプを動かし、壁面等からはく離してくる汚れ物質を速やかにろ過してください。
- 2~3時間後に遊泳を再開する場合は、残留塩素濃度とpHを調べてください。状況により各々基準値に調整してください。

プール水をリフレッシュさせる薬剤です。次のような場合に使用すれば効果的です。

- プール水が目を刺激する場合。
- 殺菌・消毒剤を規定量投入しても、残留塩素が所定の濃度に上がらない場合。
- 豪雨のあと。
- 2~3日殺菌・消毒剤の投入を忘れた場合。



注意 警告



包装:ダンボールケース NET10kg 1kg ポリエチ袋×10袋入り

リフレッシュ!